

Vs. rif.:  
Ns. rif.: OUT-20-00865-E  
Li, 05.05.2020

Spett.le **COMUNE DI MINORI**  
Provincia di Salerno

c.a. **Ufficio Tecnico**

**Oggetto: Gestione e manutenzione dell'impianto di sollevamento condotta sottomarina e dell'impianto di depurazione comunale in loc. "Grotta".**

Con riferimento all'oggetto indicato, si comunica che il personale tecnico in data odierna ha osservato l'allagamento del locale dei compressori asserviti alla fase ossidativa, così come mostrano le foto di seguito riportate.



Si presume che la problematica segnalata sia dovuta all'elevato afflusso di portate, avvenuto nelle ore di non presidio, a valle degli intensi fenomeni meteorici degli ultimi giorni.

Il personale sta provvedendo all'installazione di un'elettropompa al fine di ridurre il livello idrico all'interno del locale ed effettuare una verifica dello stato dei luoghi e delle apparecchiature elettromeccaniche ivi installate, a valle della quale seguirà successiva nota riportante la gravità delle conseguenze dell'allagamento.

Allo stato attuale non si escludono ripercussioni sull'efficienza depurativa, stante il fermo forzato dei compressori, e pertanto si chiede di voler notiziare, se ritenuto opportuno, gli Enti di Controllo sulla situazione impiantistica.

Distinti Saluti

Ufficio Conduzione  
e Manutenzione

*geom. Giulio Martinelli*