

Vs. rif.: **4896/2020**Ns. rif.: **OUT-20-00941-E**Spett.le **COMUNE DI MINORI**

Provincia di Salerno

c.a. **Ufficio Tecnico**

Li, 14.05.2020

**Oggetto:** Gestione e manutenzione dell'impianto di sollevamento condotta sottomarina e dell'impianto di depurazione comunale in loc. "Grotta"

*Situazione impiantistica post-allagamento: ulteriore aggiornamento*

Facendo seguito alla ns. comunicazione rif. OUT-20-00911-E del giorno 12/05/2020 ed in riscontro alla vs. nota prot. 4896/2020 si comunica che nella stessa giornata del 12 si è provveduto allo smontaggio dei motori ed al trasporto in officina. Sono in corso le verifiche tecniche per individuare il guasto e quantificare il danno subito dai motori.

Il personale della scrivente sta procedendo allo smontaggio del corpo compressori, che ha richiesto un secondo intervento, data la non facile accessibilità del locale compressori ed il peso elevato delle apparecchiature.

Si comunica inoltre che la scrivente sta verificando la possibilità di approntare in tempi brevi un'apparecchiatura di emergenza per fornire un quantitativo seppur minimo di aria al comparto di ossidazione e seguirà una comunicazione in merito.

Si precisa che allo stato attuale l'impianto di trattamento è fermo e non può espletare la propria capacità depurativa, pertanto si invita codesto Spett.le Ente qualora non avesse già provveduto, a notificare gli enti di controllo di tale disservizio.

Distinti Saluti

Ufficio Conduzione  
e Manutenzione

geom. Giulio Martinelli